



ДИРЕКТОР:
/Д-р Стефан Мир Станков/

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора
за периода от 01 до 15 ноември 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 47

№ по ред	Мониторинг води	ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ					САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ								
		Брой проби по физик-химични показатели	Брой анализи по физико-химични показатели	Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма	Брой проби и по микрологични показатели	Брой анализи по микрологични показатели	Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма
Лабораторен контрол на водни проби, постъпили за изследване от дирекция „ОЗ“, отдел „ДЗК“															
3.	Брой изследвани питейна вода при консуматорите от	48	529	„Свобода“	с. Гита	нитрати	61,3	50,0	48	144					
				„Свобода“	с. Свобода	нитрати	65,1	50,0							
				„Яворово“	с. Язлач	нитрати	51,9	50,0							
				„Яворово“	с. Яворово	нитрати	51,5	50,0							

Постоянния мониторинг																		
6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници											5	35						


7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

- Ентероколити - 0
- Шигелози - 0
- Вирусен хепатит тип А - 7
- Салмонелози - 1
- Колитерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването

- През периода няма издадени предписания.

Съгласувал:
 За директор Д ОЗ: 
 д-р Р. Николова
 свгл. Заповед РД- 01-220/17.07.2020 г.

Изготвил:
 М. Иванова
 Гл. инспектор 